

保山市隆阳区环境保护局文件

隆环发〔2018〕35号

隆阳区环境保护局关于转报《保山市工贸园区轻纺物流片区污水处理站及配套管网建设项目环境影响报告表》的审查意见

保山市环境保护局：

根据《保山市环境保护局工贸园区环保分局关于保山市工贸园区轻纺物流片区污水处理站及配套管网建设项目环境影响报告表的审查意见》，现将分局意见转报如下：

保山市润源水务投资发展公司实施的保山市工贸园区轻纺物流片区污水处理站及配套管网建设项目位于保山工贸园区东河与支流小堡子河交叉处，项目总征地 6667 m²（10 亩），其中预留 4220.33（约 6.63 亩）。污水处理站规划总用地面积 2246.67m²，用地类型为耕地，为永久占地；管网工程总占地面积约 1056m²，占地类型为耕地及其他用地，为临时占地，污水处理站设计规模

3000m³/d。工程内容由污水处理站工程和管网工程组成，污水处理站为地埋式，工程主要为污水设施构筑物、管理用房、设备操作房、在线监测系统等，污水管网工程依托轻纺物流片区内污水收集管网，新建 880m 污水主管道， ϕ 700 检查井 40 座，沉砂溢流井 1 座，格栅 10 套，尾水排放管道 55m，管道采用 HDPE 排水管，管径 DN600。污水处理工艺：污水→隔油池→厌氧生物滤池→SBR 池→絮凝反应池→中间水池→生物菌种反应渗滤池→消毒水池→东河。主要服务保山工贸园区轻纺物流区产业区的生活污水和居民生活区的生活污水。项目总投资 1500 万元，其中环保投资 263.5 万元，占总投资的 17.6%。该项目的建成将完善保山工贸园区市政基础设施，积极推动东河水环境保护、提供再生水利用，有助于进一步完善园区功能，同时为园区居住人口提供了舒适的生活条件。

经对云南保兴环境科技咨询有限公司编制的《保山市工贸园区轻纺物流片区污水处理站及配套管网建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)进行认真审查，我局认为：该《报告表》经修改后编制规范，内容较全面，评价标准正确，工程概况和区域环境现状介绍基本清楚，工程分析与环境影响评价符合项目特征，环保对策措施具有一定针对性和可操作性，评价结论客观可信并可作为项目建设环境保护工作的依据。

结合该《报告表》文本，提出以下建议：

(一) 施工、营运期设立负责环境管理的专(兼)职机构，明确人员及职责，加强进驻施工现场人员的环境保护教育，加强

施工期、运营期管理，确保《报告表》提出的环境管理和各项环保防治措施有效实施。

(二) 优化施工期环境管理，合理安排施工时段和加强运输车辆的管理，认真落实洒水降尘、敏感点噪声防治等环保对策措施，尽可能减轻施工噪声和扬尘对周围敏感点的不利影响；严格做好施工废水及弃土弃渣的收集措施，严禁任意弃土弃渣、施工废水进入河道污染水体。

(三) 制定严格的污水排入许可制度，进入污水处理厂处理的废水，必需达到《污水进入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010) B 等级标准后方可进入园区污水处理厂处理，并做好污水处理厂各工段的台账记录。

(四) 加强污水处理厂各工段污水处理设施的管理与维护，尾水排放前应严格按设计要求做好消毒杀菌，确保尾水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中表 1 一级标准的 A 标准，并安装主要水质指标在线监测装置。

(五) 营运期污泥堆放场地须采取防渗、防降水淋溶等措施，避免二次污染。污泥处置需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 的要求。如产生设备检修废机油等危险废物，应按危废暂存和处置要求进行处置。

(六) 加强臭气处理，确保达标排放，选用低噪声设备并加强维护，降低臭气、噪声对保护目标的影响。

(七) 建立健全《突发环境事件应急预案》，加强演练并报主管部门备案。

附：保山市润源水务投资发展公司关于报批保山市工贸园区轻纺物流片区污水处理站及配套管网建设项目环境影响报告表的申请



抄送：保山市润源水务投资发展公司

保山市隆阳区环境保护局办公室

2018年1月30日印发

保山市润源水务投资发展有限公司关于保山市工贸 园区轻纺物流片区污水处理站及配套管网建设项目 环境影响报告表报批的申请

隆阳区环境保护局：

我公司拟在保山工贸园区东河与支流小堡子河交叉处，沙丙公路南侧，杨官路以西，东河以东，投资建设保山市工贸园区轻纺物流片区污水处理站项目，处理规模为 3000m³/d，总投资 1500 万元。项目已取得保山市隆阳区发展和改革局关于项目的备案证。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护条例》规定，我公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制了《保山市工贸园区轻纺物流片区污水处理站及配套管网建设项目环境影响报告表》，保山市环境工程评估中心于 2018 年 1 月 26 日对报告表进行技术评审，云南保兴环境科技咨询有限公司按照技术评审意见进行了认真修改。现将编制完成的环境影响报告表报贵局审核。

恳请贵局给予审批，并出具意见，为谢！

保山市润源水务投资发展有限公司

2018 年 1 月 29 日



